



Согласно п.4.1.14 ПЭУ установка приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000мм от уровня чистого пола. Измерительные приборы устанавливаются таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800мм от пола.

П-21/335.259-РД.2						
Строительство участка К1-0,4кВ с реконструкцией КВЛ-0,4кВ КТП-3562 и установка ВЩУ (Минчугов Р.Х.) 2022/КЭС/520/1109						
Изм.		Колуч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата
Разработал		Минсадыров Р.И.				2022
Н. контр.		[Redacted]				2022
ГИП		[Redacted]				2022
Электроснабжение						
Смодья		Лист	Листов			
РП		1	1			
Общий вид РП-0,4кВ, Однoliniейная схема РП-0,4кВ						



Инв. подл. №	Подпись и дата	Взам. инв. №