

ТОО «Профэнергобезопасность»

ЭТЛ СА №001076 от 03.10.2014г.

М.П.

Заказчик: КГУ «Школа-лицей
№34» ОО

по г.Усть-Каменогорску УО ВКО

Объект: Электрооборудование и
электросети здания

Адрес: ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр-т им. Н.Назарбаева, 30/1

Цель проверки: по заявке

Дата: 1 августа 2023г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для поддержания электросетей, электроприемников и защитного заземления электрооборудования объекта в состоянии, соответствующем требованиям «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации», «Правила техники безопасности потребителей» и «Правил пожарной безопасности», необходимо соблюдение и выполнение следующих мероприятий:

- Проведение профилактических испытаний электросетей, электроприемников и защитного заземления электрооборудования объекта в сроки остановленных ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ.
- При выявлении дефектов и несоответствий своевременно их устранять, с проведением повторных испытаний.
- Ревизию электрооборудования производить, согласно графика, утвержденного на объекте.

Результаты испытаний

- Омическое сопротивление цепи между заземлителями и заземляемыми элементами удовлетворяет и соответствует требованиям ПТЭ и ПУЭ.
- Сопротивление изоляции проводов и кабелей удовлетворяет и соответствует требованиям ПТЭ и ПУЭ.
- Полное сопротивление петли «фаза-нуль» удовлетворяет и соответствует требованиям ПТЭ и ПУЭ.
- Электросети, электроприемники и защитное заземление электрооборудования объекта испытание выдержало и соответствует нормам ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Начальник лаборатории _____ И.В.Сучков

М.П.