Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 2590-88	Сталь круг Ø18 мм L=600 мм	1		шт
2	ГОСТ 2590-88	Сталь уголок 50х50х5 мм L=5000 мм	3		шт
3	ГОСТ 2590-88	Сталь полоса 4х40мм L=10000 мм	1		шт

Схема повторного заземления щита распределительного







ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку производить электродом Э-46 ГОСТ 9467-75 двухсторонним швом.
2. Сопротивление растекания тока заземлителя должно быть не менее 30 Ом.
3. Расчет заземляющего устройства выполнен на основании технической литературы: Электротехнический справочник. В 3-х томах. Том 1. Под общей ред. В.Г. Герасимова.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Щ 38-19/11-12 ЭС. РД			
						Внутреннее электроснабжение по сети 0,4кВ стройплощадки жилого дома №24, по адресу: МО, г.Щелково, вблизи ул.Московская, мкрн. Жегалово.			
ГИП		Струпеховский				МО, г.Щелково, вблизи ул.Московская, мкрн. Жегалово.	стадия	лист	листов
							РД		
Разработал		Антипов				Заземление ЩР.	ООО "ЭлектроСетьПроект"		
Проверил		Струпеховский							

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

А3