

# Соответствие правилам противопожарного режима в РФ помещений магазина «Магазин» и прилегающей территории

г. Город, Городское шоссе 7.

09.08.2012г

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	<p>Приказом (распоряжением) на объекте установить противопожарный режим соответствующей специфике деятельности.</p> <p>-регламентировать порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>-определить порядок обесточивания электрооборудования в случае возникновения пожара и по окончании рабочего дня;</p> <p>регламентировать действия работников при обнаружении пожара;</p> <p>регламентировать порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа....</p>	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.2,3,460,461,462).
2.	Лицам, ответственным за пожарную безопасность пройти соответствующее обучение по программе пожарного минимума, по проведению эвакуации и недопущения пожара.	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.3).
3.	Разработать и вывесить на видном месте план по безопасной и быстрой эвакуации людей и имущества в случаи возникновения пожара, выполненный в соответствии с ГОСТ Р12.2.143-2009.	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.7,)
4.	В дополнение к схематическим планам эвакуации разработать инструкции, определяющие действия работников предприятия по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случаи пожара.	(ФЗ №123 ст.4,. ППР РФ п.460,461,462)
5.	Разработать инструкции о действиях персонала в случае возникновения пожара.	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.12.)

6.	Освободить эвакуационные пути в проходах (коридорах).	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п 36)
7.	Направление путей эвакуации обозначить специальными знаками пожарной безопасности.	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п 33, 43).
8.	Смонтировать аварийное освещение. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(ФЗ №123 ст.4. ПУЭ, СНИП 23-05-95 п 7.62)
9.	Помещения предприятия и прилегающую территорию оснастить первичными средствами пожаротушения (с сертификатами), противопожарным инвентарем.	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.70, п 474, 478. приложение 1 , 2, 5,6).
10.	Завести журналы учета первичных средств пожаротушения, ТО, тренировок, инструктажей объекта.	(ФЗ №123 ст.4. НПБ166-97)
11.	Во всех помещениях вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и ответственного по ПБ	(ФЗ №123 ст.4. ППР РФ п.6)
12.	В помещении на видных местах вывесить таблички <b>КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО</b> .	(ФЗ №123 ст.4, ППБ 01-03 п.13). ППР РФ п.14
13.	Для складских и производственных помещений определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ. Данную информацию указать на дверях помещений.	(ФЗ №123 г 5,7,8. ППР РФ п.20)
14.	Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.	ППР РФ п.343
15.	Здания административного, складского, производственного назначения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и дооснастить два кабинета в здании.	(ФЗ №123 ст.4, ФЗ №123 ст.91, НПБ 110-03 табл.1,3). ППР РФ п.61
16.	В здании предприятия смонтировать систему оповещения людей о пожаре.	(ФЗ №123 ст.4, ст.54, НПБ 104-03 табл. 2).
17.	Электролампы в зданиях, помещениях оборудовать в полном объеме защитными колпаками (рассеивателями).	(ФЗ №123 ст.4, п.6.5.1 ПУЭ). ППР РФ п.42)
18.	Заключить договор на обслуживание АПС и СОУЭ с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности (с выдачей акта о работоспособности)	(ФЗ №123, ППБ 01-03 п.96. ППР РФ п.61.)
19.	ППКП от АПС и СОУЭ привести в соответствии нормативной документацией	(НПБ 88-01, СП 5.13130.2009)
20.	Регламентировать и утвердить технологические процессы на оборудовании	ППРФ п. 40,141
21.	Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных	ППРФ п. 45

	проложенных кабелем) над открытыми складами горючих материалов)	
22.	Перенести автоматические выключатели электроснабжения за пределы склада, а также штепсельную розетку (не должны быть в складе. Вне него на стене из не горючих материалов)	ППРФ п. 348,349
23.	Отходы горючих материалов должны храниться в контейнерах из НГ материала и закрывающейся крышкой.	ППР РФ п.27
24.	Горючие жидкости находятся на расстоянии менее 4метров от эвакуационного выхода	ППР РФ п.115

folaneo1@gmail.com