



Условные обозначения

- Фреонотрасса (мерз)
- внутренний бак кассетного типа
- внутренний бак настенного типа
- трубопровод системы отбора конденсата
- насос для отбора конденсата

Примечания:

1. Трубопроводы теплоизоляции
2. Отметка опущивается от условного нулевого уровня
3. Установить маслоулавливающие петли через 3 м

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Автоматизированный комплекс			Страниц	Лист	Листов
Проектировщик	Исполнитель	Дата	№	22	34
Проверка	Дата	27.14	Лист 2 этаж - Кондиционирование		
Контракт	Дата	27.14			